

高性能钛及钛合金加工材调整未建项目-高低压开关柜答疑公告

(招标编号：HNXZ-2021-ZB04-XMZB-0275-16)

一、内容：

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受湖南金天钛业科技有限公司的委托，对高性能钛及钛合金加工材调整未建项目-高低压开关柜进行公开招标，现对本项目进行以下答疑：问题 1：高压柜图纸上标注 PT 柜，但是柜的型号是过压抑制柜。请问按哪个报价？回复：以图纸为准。问题 2：高压图纸进线柜中，进线柜要求带弧光探头与弧光保护采集单元等元件，但是招标的清单中没有体现，请问是否需要配置？如果需要，有没有相关品牌推荐？回复：以招标清单为准，不需要配置。问题 3：低压图纸中 26AA2 柜，图纸下方容量是 300Kvar，但是系统图上标注是 250Kvar，请问是否按 300Kvar 报价？回复：按招标文件执行。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为常德经济技术开发区产业发展局，联系方式 0736-7309393。

三、联系方式

招 标 人：湖南金天钛业科技有限公司

地 址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号

联 系 人：诸珊

电 话：0736-7315879

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼 2057 室

联 系 人：易鹏、李陵

电 话：0731-84447300-2049

电子邮件：826887184@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）



招标人或其招标代理机构

(盖章)

